

СЕРТИФИКАТ
ООО «Торговый дом «ТАВР Неруд»
На Материалы фильтрующие зернистые
Выпускаемые ГОСТ Р 51641-2000

Получатель	ООО «НПФ «Тарекса»
Номер партии	760
Дата выпуска	08.09.2015
Вес	61
Наименование	Песок кварцевый фракция 2.0-5.0 мм

Назначение – для хозяйственно-питьевого водоснабжения
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма, %
1. Химическая стойкость в модельных растворах:	
1.1. Прирост окисляемости, мг/дм ³	Не более 10
1.2. Прирост массовой концентрации кремниевой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм ³	Не более 10
1.3. Прирост сухого остатка, мг/дм ³	Не более 20
1.4. Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды, мг/дм ³	Не более 20
2. Механическая прочность:	
2.1. Измельчаемость, %	Не более 4
2.2. Истираемость, %	Не более 0,5
3. Гранулометрический состав:	
3.1. Остаток на сите, %	5.0 мм Не более 5
3.2. Проход через сито, %	1.0 мм Не более 5
4.1. Содержание диоксида кремния (SiO ₂)	Не менее 99,0
4.2. Содержание глинистых веществ	Не более 0,3
5.1. Влажность	Не более 0,5

